

Предписание № 1084/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 116 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ школа № 116 ГО г. Уфа РБ), директор МБОУ школа № 116 ГО г. Уфа РБ Еремеева Татьяна Владимировна.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по РБ Хабибова Р.Р. № 1084 от «08» сентября 2016 года,

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. «23» сентября 2016 г., с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. «30» сентября 2016 г. проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Файзрахмановым Эриком Загитовичем здания и сооружения МБОУ школа № 116 ГО г. Уфа РБ, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Блюхера, д. 25.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ школа № 116 ГО г. Уфа РБ Спиваковой Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из школы менее 1.2 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.16	10 июля 2017 года	
2.	На обводной линии водомерного устройства отсутствуют задвижки с электроприводом.	Правил противопожарного режима в РФ п. 59, СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*	10 июля 2017 года	
3.	Выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	СНиП 21-01-97* п. 6.9	10 июля 2017 года	
4.	Нарушена целостность ограждение по периметру кровли здания.	Правил противопожарного режима в РФ п. 24	10 июля 2017 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Файзрахманов Э.З.


(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 30 » сентября 20 16 г.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 30 » сентября 20 16 г.

Директор МБОУ школа № 116 ГО г. Уфа РБ Еремеева Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)